



Typ B  
Alternativa lösningar

**ANVISNING**

**Ventilation:**

TA / FA 1 Enhetsaggregat för till och frånluft med värmeväxlare och inbyggda filter för till- och frånluft. (sk. deplacerande ventilation)  
Övriga rum är kanalanslutna  
Maximal luftomsättning vid 30 dB(A) 400 l/s  
Max tillgängligt luftflöde 500 l/s och 35 dB(A)

Luftflöden injuseras efter förutsättningarna



		REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DAT
		MODULSYSTEM S2000 -07				
Expandia Moduluthyrning AB Klippan 0435-294 30   Göteborg 031-779 28 60   Västerås 021-80 41 10		<b>SKOLA TYP 1, 87 kvm</b>				
DATUM	RITAD AV	SKALA	AVTALSNR:	RITINGSNUMMER	REV	
2008-01-10	Thomas Gatestål	1:100	0	<b>08</b>		